



RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN
AG Förebyggande

**ANMÄLAN OM INNEHAV AV
GASOL INOM PUBLIKA
OMRÅDEN**

Datum _____

Blanketten insändes till:
Räddningstjänsten i aktuell kommun

Anmälan sker i enlighet med Förordningen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1075.

Anmälan och anvisningarna är utformade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Räddningstjänsterna i Kalmar län.

Anmälare

Företag

Anmälares namn	Företags namn
Utdelningsadress	Utdelningsadress
Postnr och ortnamn	Postnr och ortnamn
Telefon- och mobilnr	Telefon- och mobilnr

Försäljningsställe

<i>Vid varje försäljningsställe får max 60 liter gasol hanteras. Mängd utöver detta kräver tillstånd enligt SÄIF 1997:3.</i>
--

Dagsmängd gasol på förbrukningsstället

Antal flaskor	Typ	Totalmängd under evenemanget
---------------	-----	------------------------------

Ansvarig person/föreståndare på förbrukningsstället

Fullständigt namn	Telefon- och mobilnr
Utdelningsadress	Postnr och ortnamn

<input type="checkbox"/> Ja Kan anställd personal stänga av gasolen?	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Nej Har anställd personalen brandkunskap?

Anmälares underskrift

Namnteckning

Namnförtydligande



RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN

AG Förebyggande

Allmänna säkerhetsregler, tillfällig hantering av gasol på allmän plats

1. Normalt får endast dygnsbehovet av gasol finnas på förbrukningsstället.
2. Gasoltransport till och från förbrukningsstället ska ske före eller efter tid för öppethållande.
3. För att undvika flaskbyte under pågående verksamhet ska gasolflaskorna vara anslutna till omkopplare. Denna fungerar så att när en flaska är tom slås omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. Omkopplaren kan vara manuell eller automatisk.
4. Gasolflaskor ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats där flaskorna är skyddade från påkörning samt från obehöriga.
5. Om dygnsbehovet är fler än två flaskor per förbrukningsställe så ska flaskorna förvaras i väl ventilerat skåp.
6. Om förbrukningsapparaten är portabel så ska flaskorna förvaras på vagnen
7. Endast slang avsedd för gasol får användas. Gasolslangens längd får ej överstiga 1.5 meter. Vid längre avstånd ska gasolrör anslutas till flaskorna. Anslutning mellan rör och förbrukningsapparat får dock utgöras av för gasol avsedd gummislang.
8. Såväl rörledning som slang ska vara skyddade för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard. (Orange färg)
9. Vid varje anslutningstillfälle ska läckagetest utföras.
10. Slangbrottsventil ska monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ur flaskan utan reduceringsventil.
11. Avståndet mellan gasolbrännaren och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tältduk eller annat, får ej understiga 1,0 m eller avstånd enligt tillverkarens anvisningar. I sidled får avståndet ej understiga 0,2 m.
12. Förbrukningsapparaten ska vara försedd med tändsäkring, vars uppgift är att snabbt stänga gasoltillförseln om lågan slocknar. Spis utan ugn får dock sakna tändsäkring om den står under kontinuerlig tillsyn
13. Handbrandsläckare typ pulver (minst 6 kg), ska finnas på varje plats där gasol förbrukas. Den ska vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard med vit symbol på röd botten.
14. Fylld gasolflaska får ej transporteras utan att tätpropp och skyddskåpa finns monterade.
15. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, ska alltid flaskventilen stängas.
16. På varje tält eller stånd där gasol förbrukas ska finnas väl synliga varnings- och förbudskyltar enligt arbetsmiljöverkets regler. Se bilaga.
17. Vid förbrukningsapparat ska finnas skriftliga anvisningar för drift och skötsel.



RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN
AG Förebyggande

Bilaga till Anmälan brandfarlig vara, Gasol.
Skyltar enligt AFS 2008_13 samt GHS-CLP

