

Brandskydd i serveringslokaler - serveringstillstånd

Bakgrund

Räddningstjänsten utgör en av flera remissinstanser vid ansökan om serveringstillstånd för alkohol. Räddningstjänsten bedömer om lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Krav på dokumentation

För att räddningstjänsten skall kunna yttra sig avseende lokalens lämplighet krävs dokumentation som styrker utformningen av brandskyddet i lokalen. Dokumentationen kan bestå av en upprättad brandskyddsbeskrivning/brandskyddsdokumentation med tillhörande brandskyddsritningar.

Följande punkter gällande brand- och utrymnings säkerhet kommer att beaktas vid ansökan.

- **Bygglov**, beakta att rätt bygglov finns för verksamheten.
- **Ritning över lokalen**, lokalens utformning där möblering framgår.
- **Personantal**, beräkning utifrån lokalens förutsättningar.
- **Utrymningsvägar**, antal och utformning.
- **Gångavstånd**, till utrymningsvägar inom lokalen.
- **Brandskyddskontroll**, godkänt protokoll gällande im-rökkanal.
- **Dörrar samt beslag**, slagriktning, dörrmått och beslag.
- **Nödbelysning**, vägledande markeringar, utrymningsskyltar m.m.
- **Brandtekniska avskiljningar**, köksdelen mot publika ytor m.m.
- **Släckutrustning**, handbrandsläckare m.m.
- **Ytskikt**, omslutande väggar och tak i lokalen.
- **Gasolhantering**, tillstånd ska sökas av nya ägaren.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Det krävs även ett dokumenterat systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som är anpassat efter de förutsättningar som finns för verksamheten. SBA dokumentationen behöver inte bifogas i ansökan, men kommer att kontrolleras vid den tillsyns som räddningstjänsten genomför i samband med yttrandet.

Omfattar serveringsstället fler än 50 gäster?

Fyll i blanketten "Skriftlig redogörelse för brandskyddet" och bifoga i ansökan.

- <https://minasidor.oskarshamn.se/oversikt/overview/147>

Kommer gasol användas?

- Läs mer om brandfarlig vara <https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Brandfarliga-gaser/Gasol/>
- Överskrider du tillståndspliktig mängd gör en ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
 - <https://minasidor.oskarshamn.se/oversikt/overview/134>

Har du frågor angående brandskydd i serveringslokaler?

- forebyggande@oskarshamn.se 0491 - 76 40 69